

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-106 /1-2
Дана: 20.11.2017.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке Изградња лед расвете ЈН бр. 404-106, путем електронске поште примљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 17.11.2017.године са следећим питањима:

1.Питање: Предмер радова се односи на изградњу лед расвете зашто се онда траже референце на изградњи и санацији електромрежа,напојних водова и трафостаница у минималном износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а и зашто је потребна дизалица од 6т?

Одговор: Спецификацијом у предмерима предвиђена је испорука и монтажа већег броја (преко педесет комада) бетонских армираних стубова заједно са бушењем или ископом рупа за темеље , подизање као и развожење истих стубова на више локација . Из тих разлога потребан је камион са дизалицом дате носивости.

Такође је предмером предвиђена монтажа кабловског снопа на бетонским стубовима (у збиру за све објекте) приближна количина око 6000 м .

Предмером се предвиђа на више локација и израда напајања појединих линија расвете (напојни ормани) стога је пожељно да извођач поседује радно искуство у изради напојних водова и трафостаница.

Захтеване референце од стране инвеститора гарантују избор извођача који ће стручно и квалитетно и са становишта техничког и кадровског капацитета извести захтеване радове.

Комисија за јавне набавке 404-106

