

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-106 /1-5
Дана: 27.11.2017.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке Изградња лед расвете ЈН бр. 404-106, путем електронске поште примљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 24.11.2017.године са следећим питањима:

1.Питање: Као део неопходног техничког капацитета тражи се поседовање теретног возила са дизалицом носивости преко бт. Да ли се носивост од бт односи на возило или дизалицу?

Одговор: Носивост преко бт односи се на возило.

2.Питање: У обрасцу структуре цене, позиција бр. 6 у делу II, позиција 1 у делу VI, позиција 6 у делу 11, се односе на испоруку ормана са опремом за уличну расвету. Коју тачно опрему орман треба да садржи, и којим проводником треба да буде шемиран?

Одговор: Орман треба да садржи следећу опрему контактор 25А -1 комад,аутоматски осигурач 10А-1 комад ,ножасти осигурач 35А-3 комада,ножасти осигурач 25А-3 комада.Орман треба да буде шемиран проводником PF 10mm² на ножасте осигураче и контактор, а остало са проводницима PF 2,5mm² .

3.Питање: Како се радови изводе по стубовима по којима се налазе електродистрибутивни водови под напоном, ко ће обезбеђивати безнапонско стање приликом извођења радова?

Одговор: Безнапонско стање приликом извођења радова ће обезбеђивати радници Електродистрибуције.

4.Питање: Колика је процењена вредност Јавне набавке?

Одговор: На Порталу јавних набавки објављен је План јавних набавки Општине Мали Зворник где има наведена процењена вредност.

Комисија за јавне набавке 404-106

