

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-106 /1-7
Дана:30.11.2017.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке Изградња лед расвете ЈН бр. 404-106, путем електронске поште примиљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 27.11.2017.године са следећим питањима:

1.Питање: На страни 5 од 39, у одељку **ТЕХНИЧКИ ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ**, стоји:

"Израда и монтажа уличних светиљки ради се у сеоским и приградским насељима."

"За ЛЕД сијалице је потребно доставити гарантни лист."

"Гарантни рок: (минимум 5 година) за лед сијалице" и на страни 14 од 39.

Да ли стварно Понуђач треба да изради светиљке? Ако не, молим вас да исправите Конкурсну документацију.

Да ли тражите ЛЕД светиљке или ЛЕД сијалице? Молим вас да прецизируте и уподобите Конкурсну документацију.

Одговор: Ради се монтажа комплет ЛЕД светиљки.

Израда поља мреже и монтажа комплет ЛЕД светиљки ради се у сеоским и приградским насељима.

За ЛЕД светиљке је потребно доставити гарантни лист

2.Питање: На страни 14 од 39, у одељку **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**, стоји:

Сваки понуђач је у обавези да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења НБС, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем, копијом картона депонованих потписа и потврдом да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења (захтев за регистрацију менице), у вредности од 5% понуђене цене без ПДВ-а. Рок важења менице не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Сматрам да предвиђени рок важења менице није довољан имајући у виду рокове после отварања понуда (25 дана одлука, 10 дана рок жалбе,..., 8 дана достава уговора,...), а и рок важења понуде који сте прописали.

Молим вас да проверите и измените ако сматрате да вам је то у интересу.

Одговор: Средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде, тако да ће бити извршена измена конкурсне документације.

3. Питање: На странама од 22 од 39 до 29 од 39, у одељку 5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Изградња лед расвете, у описима тражене светиљке, наводите да је животни век светиљке 100.000 сати, а при томе не дефинишете на колико процената ће опасти светлосни флукс светиљке после тих 100.000 сати.

То је веома битан податак који дефинише квалитет светиљке, па вас молим да, у том смислу, допуните Конкурсну документацију.

Одговор: животни век светиљке 100.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 60% од иницијалног

4. Питање: Нигде у Конкурсној документацији нисте дефинисали коју боју светла желите, па вас молим да допуните Конкурсну документацију том информацијом.

Одговор: Хладно бела боја светлости

5. Питање: На странама од 22 од 39 до 29 од 39, у одељку 5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Изградња лед расвете, у описима тражене светиљке, наводите: (не мања од 38 W и не већа од 50 W). Нема никакве логике да одређујете доњу границу снаге светиљке пошто би у интересу општине требало да буде да се постигне одређени осветљај са што мањом потрошњом електричне енергије, односно са што мањом инсталисаном снагом светиљке.

Зато захтевам да дефинишете захтевани осветљај или класу пута за коју треба задовољити осветљеност, а да избришете доњу границу снаге светиљки! Овим бисте Конкурсну документацију ускладили са Законом о јавним набавкама и уједно показали да водите рачуна о трошењу буџета и интересу пореских обвезника.

Одговор: На територији наше општине се највише налази живиних сијалица од 125 w за које је адекватна замена лед сијалица у распону од 38 W до 50 W.

6. Питање: На страни 39 од 39 налази се Образац 12. **ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**, уз напомену: **Обилазак објекта није обавезан, него препорука Наручиоца.**

Нејасно је да ли ће Понуђачи који обиђу локацију бити, на неки начин, привилеговани кад већ Наручилац то препоручује, а ако не онда је овај захтев и образац потпуно непотребан, па вас молим да уподобите Конкурсну документацију.

Неопходно је да се конкурсна документација, у складу са горе наведеним, измени и уподоби са законом.

Одговор: Образац изјаве понуђача о обиласку локације није услов за бодовање , већ препорука наручиоца да обиђе терен како би видео локације где ће се постављати светиљке.

Комисија за јавне набавке 404-106

