

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-106 /1-9
Дана:04.12.2017.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке Изградња лед расвете ЛН бр. 404-106, путем електронске поште примиљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 01.12.2017.године са следећим питањима:

1.Питање:

У одговору на моје треће питање од 27.11.2017.године, које је гласило: "На странама од 22 од 39 до 29 од 39, у одељку 5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Изградња лед расвете, у описима тражене светиљке, наводите да је животни век светиљке 100.000 сати, а при томе не дефинишете на колико процената ће опасти светлосни флукс светиљке после тих 100.000 сати", ваш одговор гласи да је животни век светиљке 100.000 сати с тим да флукс не опадне испод 60%. То је испод сваког нивоа јер кроз поступак јавне набавке можете добити много квалитетније светиљке за новац пореских обвезника. Сматрам да се за ту светиљку не може рећи да има животни век 100.000 сати јер 60% диода не даје ни приближно исти осветљај као на почетку, па вас молим да животни век дефинишете са L80, што је уобичајено.

Одговор: Изменом конкурсне документације биће наведено Животни век светиљке 100.000 сати (L80)

2.Питање:

У одговору на моје четврто питање које је гласило: "Нигде у Конкурсној документацији нисте дефинисали коју боју светла желите, па вас молим да допуните Конкурсну документацију том информацијом.", кажете да се тражи хладно бела боја светлости.

Сем тога што нема логике да узимате хладно бело светло у подручју где често има магле, при чему се топлије боје боље уочавају, молим вас да, температуром боје, тачно дефинишете какву светлост желите.

Одговор: Светиљка са хладном белом ЛЕД светлости доприноси повећању сигурности на путевима, доприноси и бољем распознавању људи.

3.Питање: Одговору на моје пето питање које је гласило: "На странама од 22 од 39 до 29 од 39, у одељку 5.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ

ПОПУНИ– Изградња лед расвете, у описима тражене светиљке, наводите: (не мања од 38 W и не већа од 50 W). Нема никакве логике да одређујете доњу границу снаге светиљке пошто би у интересу општине требало да буде да се постигне одређени осветљај са што мањом потрошњом електричне енергије, односно са што мањом инсталисаном снагом светиљке.

Зато захтевам да дефинишете захтевани осветљај или класу пута за коју треба задовољити осветљеност, а да избришете доњу границу снаге светиљки! Овим бисте Конкурсну документацију ускладили са Законом о јавним набавкама и уједно показали да водите рачуна о трошењу буџета и интересу пореских обвезника.", дали сте одговор који није могло дати обучено техничко лице. Наиме, снага светиљке ништа не значи уколико се не зна њена ефикасност, а осветљај који даје живина сијалица од 125W се постиже са много мањом "ватношћу" светиљке од доње границе коју сте прописали. Увидом у брошуре светиљки Racer mini произвођача ES-System из Пољске, које сте, у одговорима на питања потенцијалних понуђача, навели као пожељне, установили смо да њихове светиљке од 38W дају испод 4000 lm, што се постиже снагом светиљке мањом и преко 10W. То, сликовито речено, значи да ћете ви сваког сата рада ваших 120 светиљки, "бацити,, 1,2 kW/h, што, на годишњем нивоу, износу 5.000 kW/h!

Одговор: На територији наше општине се највише налази живиних сијалица од 125 w за које је адекватна замена лед сијалица у распону од 38 W до 50 W, а то је тражено на основу Елабората о унапређењу енергетске ефикасности и уштеди електричне енергије за јавно осветљење на територији општине Мали Зворник.

Комисија за јавне набавке 204-106

