

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-106 /1-17
Дана:22.12.2017.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке Изградња лед расвете ЈН бр. 404-106, путем електронске поште примиљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 21.12.2017.године са следећим питањима:

1.Питање: Наручилац је у изменама конкурсне документације за број 404-106/1-15 од 14.12.2017. за испуњеност додатног услова техничког капацитета тражио возило са платформом дохвата ДО 14 метара. Према одредбама ЗЈН наручилац одређује МИНИМАЛНЕ услове за учешће А НЕ МАКСИМАЛНЕ. Дакле наручилац не може одредити максимални дохват већ минимални. Потребно је да ускладите документацију према одредбама ЗЈН.

Одговор: Изменом конкурсне документације беће одређен минимални услов за платформу.

2.Питање: У Измени и допуни тендерске документације бр. 404-106/1-15 од 14.12.17. тражите: “нагиб приликом монтаже +/- 15 степени”. Обавеза понуђача је да уз светиљке испоручи одговарајуће лире које обезбеђују потребан угао нагиба тако да не постоји потреба за толиким опсегом подешавања код самих светиљки. Преписујући ове податке из каталога преферираног произвођача ограничавате потенцијалне понудјаче, што је у директној супротности са чланом 10. Закона о Јавним набавкама РС. Молимо да овај захтев избришете из тендерске документације.

Одговор: Светиљка треба да буде погодна за монтажу директно на постојећу лиру-држач $\varnothing 48-60$ мм и да има могућност промене угла у опсегу -15° до $+15^{\circ}$ у односу на хоризонталну раван.

3.Питање: Наручилац је у конкурсној документацији тражио једно лице са лиценцом 450 и једно лице са лиценцом 350. С обзиром да лице које има извођачку лиценцу 450 има и пројектантску лиценцу 350 да ли услов кадровског капацитета по питању лиценцираног кадра испуњава једно лице које има обе лиценце (и 450 и 350)?

Одговор: Не испуњава једно лице, у конкурсној документацији је наведено 1 одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом 450

И

1 одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом 350

Комисија за јавне набавке 404-106

