

Наручилац	Општина Мали Зворник
Адреса	Краља Петра I бр.38
Место	Мали Зворник
Број	404-106/1-19
Датум	22.12.2017.године

Предмет: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку Изградња лед расвете ЈН 404-106, на следећи начин:

1.У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ОПИС УСЛУГА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ где стоји:

ЛЕД светиљка од ливеног алуминијума у сивој боји, индекс репродукције боје (CRI) 70, рад у температурном опсегу од -35 °C до +50 °C, искористивост целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке 120 lm/W, животни век 100.000 сати (L70), хладно бела боја светлости (4000 K ± 200 K), степен заштите комплетне светиљке IP66, механичка отпорност IK08, напајање наизменичним напоном од 200–240v, 50 hz, фактор снаге 0,92, свака диода да има сопствено сочиво, THD мањи од 15%, уређај за одвођење пренапона, драјвер са димовањем од 0-100%, нагиб приликом монтаже +- 15 степени, електронске пригушнице са термалном заштитом, дистрибуција подесиве светлости, одвојене преграде за оптичку и електричну опрему

Мења се и гласи:

ЛЕД светиљке за јавно осветљење,са кућиштем од алуминијума ливеног под притиском и обојеног електростатичким поступком у сивој боји. Дифузор је од равног транспарентног-бистрог каљеног стакла. За уградњу на стуб или лиру (48мм-60мм) и могућношћу подешавања нагиба приликом монтаже +/- 15 степени. Укупна максимална снага светиљке је око 38W, док је минимални светлосни флуks светиљке 3600 lm. Боја светлости хладно бела 5700K (Ra>70). Симетрична светлосна карактеристика. Трајност - животни век лед модула је 100.000 сати (L80B50), индекс репродукције боје CRI >70, рад у температурном опсегу од -35 °C до +50 °C, степен заштите комплетне светиљке IP66, класа заштите II , механичка отпорност IK-08. Светиљка је опремљена електронском предспојном справом-пригушницом са термичком заштитом, са могућношћу уградње WLQC или CLO подешавања (константна излазна светлост-константни флуks током укупног периода експлатације). Подесива дистрибуција-расподела светлости. Напајање наизменичним напоном од 200–240v, 50Hz. Потребно је да светиљка има фабрички утиснути или изливени жиг или лого произвођача или налепницу са логом произвођача што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу. Потребан је прорачун осветљености у свим разматраним тачкама, а у складу са важећим стандардима и препорукама. Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити већа од 94 lm/W.

2.У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачки 2.2.1. Доказе о испуњености додатних услова и то: где стоји:

Технички капацитет: Понуђач мора да располаже следећим минималним техничким капацитетом:
-Теретно возило са дизалицом носивости преко 5 тона-комада 1

-Возило са платформом дохвата до 14 метара-комада 1

Мења се и гласи:

Технички капацитет: Понуђач мора да располаже следећим минималним техничким капацитетом:

-Теретно возило са дизалицом носивости преко 5 тона-комада 1

-Возило са платформом дохвата минимално 9 метара-комада 1

3.У поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачки 2.2.1. Доказе о испуњености додатних услова додаје се :

Сертификати:

Понуђач мора да поседује важеће следеће сертификате:

- ISO9001- систем менаџмента квалитетом
- ISO14001 – систем управљања заштитом животне средине
- OHSAS18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

доказ: копије важећих сертификата:

- ISO9001- систем менаџмента квалитетом
- ISO14001 – систем управљања заштитом животне средине
- OHSAS18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

У осталом делу конкурсне документације остаје непромењено.

Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Након ове измене биће објављена и измењена конкурсна документација.

Комисија за јавну набавку 404-106

