

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-106 /1-20
Дана:29.12.2017.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке Изградња лед расвете ЈН бр. 404-106, путем електронске поште примиљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 28.12.2017.године са следећим питањима:

1.Питање: У Измени и допуни тендерске документације бр. 404-106/1-15 од 14.12.17. тражите да температура боје светлости буде 4000К +/- 200К, да би најновијом изменом овај захтев променили на непримерених 5700К.

Првобитни захтев је устаљена пракса и стандард у уличном осветљењу. Овом променом, захтевањем хладно беле боје светлости од 5700К, сте недозвољено спустили критеријум квалитета јавног осветљења. Који је разлог за овај поступак осим ако преферирани произвођач опреме не може да задовољи устаљени, првобитно тражени захтев?

Одговор: Првобитни-основни захтев у јавној набавци је био са 5700К, али смо касније направили грешку у опису где смо ставили 4000К +/- 200К. Уједно 4000К +/- 200К не представља праксу нити стандард у уличном осветљењу, нити се са 5700К спушта ниво критеријума квалитета, обзиром да „Правилником о пројектовању путева у Републици Србији“, као и стандардом EN 13201 European Standard Road Lighting јасно дефинисана температура боја светла која иде у распону од 2700К-5700К. Пошто су стари типови уличних светиљака имали изворе светла металхалогене сијалице HQIT које имају температуру боје светла 5500К, логично је било да се предложеном лед светиљком постигне иста температура боје светла.

2.Питање: У најновијој измени и допуни конкурсне документације тражите: “Симетрична светлосна карактеристика”, а неколико редова даље стоји и захтев ”Подесива дистрибуција-расподела светлости”

Молимо вас да прецизно дефинишете која вам је светлосна карактеристика, односно расподела светлости потребна.

Одговор: Понуђена лед светиљка мора да има „Асиметричну светлосну карактеристику“, као и „Подесиву дистрибуцију-расподелу светла „

3.Питање: У конкурсној документацији сте тражили:” искористивост целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке 120 лм/W”, а у измењеној документацији сте тај захтев спустили на 94 лм/W.

Који је разлог због кога сте тако драстично спустили овај критеријум када је познато да га могу задовољити готово сви реномирани произвођачи ЛЕД светиљки?

Одговор: Критеријум за светиљку није смањен, у конкурсној документацији јасно и недвосмислено стоји “ Ефикасност целокупне светиљке укључујући драйвер и све губитке мора бити већа од 94 lm/W

4.Питање: У конкурсној документацији сте тражили да фактор бљештања ТХД буде мањи од 15%, а у измењеној документацији сте тај захтев у потпуности изоставили.

Који је разлог због кога сте овај важан критеријум избацили и на тај начин омогућили нуђење и набавку неквалитетних ЛЕД светиљки?

Одговор: ТНД није фактор бљештања, већ коефицијент хармонијских изобличења како би се окарактерисала линеарност аудио система, док се у електричним системима користи за смањење губитка у језгру мотора. С тим у вези ТНД није ни важан, ни релевантан критеријум за светиљке.

5.Питање: У најновијој измени и допуни конкурсне документације тражите: “класа заштите II” и “Потребно је доставити документацију о атесту уземљења”.

Класа заштите II не подразумева уземљење. У оваквим уређајима није предвиђено место за прикључак уземљења, тако да не разумемо ваш захтев за достављањем атеста за уземљење. Молимо за објашњење.

Одговор: За прикључак новог мерног места Електродистрибуција Лозница тражи Атест уземљења и потврду извођача радова.

При свему томе се на страни 9 конкурсне документације позивате на „Елаборат о унапређењу енергетске ефикасности и уштеди електричне енергије за јавно осветљење на територији општине Мали Зворник од 2016.године“. Овај елаборат нисмо имали прилике да видимо, али је сигурно да су само једни, или првобитни или измењени, критеријуми из конкурсне документације у сагласности с онима изнетим у Елаборату.

Одговор: У оквиру плана за изградњу лед расвете на територији Општине Мали Зворник рађен је и елаборат о унапређењу енергетске ефикасности и уштеди електричне енергије што је представљало само полазну основу за покретање јавне

набавке. Критеријуми дефинисани конкурсном документацијом су у складу са „
Законом о јавним набавкама“.

Комисија за јавну набавку 404-106

