

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-94 /12
Дана: 13.09.2018.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке **Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера** ЈН бр. 404-94, путем електронске поште примиљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 12.09.2018.године са следећим питањем:

1. **Питање:** У предмеру је дат опис изводјења изолатерских радова у коме се помиње да је потребно да подлога на коју се наноси изолација буде сува. Сматрамо да због конденза насталог услед затварања постојећих вентилацијоних отвора (зазиђивањем од споља) није могуће уклонити. Самим тим је онемогућено или значајно продужено сушење подлоге али и свих материјала за чију уградњу је потребно сушење. **Питање:** Да ли је могуће оспособити све оригиналне вентилационе отворе.

Одговор: Конкурсном документацијом је предвиђено да се на крају ходника су вентилациони канали који нису у функцији јер су зазидани. Исти су предвиђени пројектом да се оспособе и на њих је предвиђено постављање заштитне мрежице.

2. У предмеру је дато да се изолују само зидови и плафон. На лицу места смо утврдили да постоји И влага која долази из пода. Правила струке налажу да у изолацији оваквих простора постоји континуитет, односно да формира “када”. **Питање:** Да ли је могуће ускладити пројектну документацију са овим правилом грађевинске струке?

Одговор: Пројекат је урађен и извршена је техничка контрола истог од стране овлашћеног лица тако да није могуће усклађивање пројекта

3. Такође, у тексту из предмера и предрачуна грађевинско-занатских радова у позицији 6. тачка 1 и 2 стоји: **Набавка материјала и израда хидроизолације зидова у свему према опису у прилогу предмера и предрачуна. Дат је предлог произвођача СИКА. Приликом давања понуда и избора понуђача могућ је избор другог произвођача са сличним**

карактеристикама производа и технологије... **Питање:** да ли је могуће добити овај документ на увид с обзиром да се у предмеру помиње предлог произвођача.

Одговор:Изменом и допуном конкурсне документације биће наведено да поред навођења произвођача СИКА стоји или одговарајући.

4. Узевши у обзир комплексност пројекта И конденз као основни проблем, сматрамо да је практично немогуће квалитетно извести описане радове у датом року од 60 дана. **Питање:** Да ли је могуће продужити укупан рок адаптације?

Одговор: Већ је кроз измене и допуне које су објављене на Порталу извршена промена рока извођења радова на 90 календарских дана.

Комисија за јавне набавке 404-94

