

Република Србија
-Комисија за јавне набавке-
Општина Мали Зворник
Број: 404-125 /1-4
Дана: 07.12.2018.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке **Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост) ЈН бр. 404-125**, путем електронске поште примиљен је захтев од стране потенцијалног понуђача за појашњење конкурсне документације који је код Наручиоца заведен дана 05.12.2018.године са следећим питањем:

1.Питање: На страници бр. 15, КД (тачка 4.1) стоји да је компактни уређај чија се изградња тражи капацитета 500 ЕС. Међутим, после описа контејнерског уређаја на страни 16. КД (глава V) стоји да се траже 2 ком. СБР контејнера димензија 2,4 x 2,7 x 9m, као и две пумпе другог дизања у егализационом базену.

Све наведено пише и у обрасцу структуре цена (образац 4).

Према нашем искуству један уређај наведених димензија је довољан за капацитет од 500 ЕС , што би значило да су 2 уређаја и две пумпе у егализационом базену за капацитет 1.000 ЕС.

Наше питање је да ли је по среди штампарска грешка или треба нудити два описана уређаја и две пумпе другог дизања?

Одговор: Пројектном документацијом обухваћено постројење капацитета 2x500 ЕС., пумпна станица се пројектује за капацитет од 1.000 ЕС..

Потребно је нудити два уређаја SBR контејнерског типа, димензија 2,4x2,7x9m, капацитета 500 ЕС и две пумпе другог дизања у егализационом базену капацитета 1000ЕС. Једна пумпа предвиђена за SBR 1, друга за SBR 2.

2.Питање:Из описа уређаја и обрасца структуре цена се види да се тражи надземни уређај који се поставља на АБ плочу.

Наше питање је да ли понуђач може понудити и извести уређај који је са СБР технологијом али је у укопаној верзији, односно базен уређаја одговарајућих димензија је укопан ?

Одговор: Пројектом је дефинисан надземни уређај који се поставља на АВ плочу. Постројење се налази у близини реке Дрине и због великог нивоа подземне воде не може се радити уређај у укопаној верзији који је са SBR технологијом.

Комисија за јавне набавке 404-125

